



**SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA**  
SOCIETE D'ETAT AU CAPITAL DE 63.308 270.000 FRANCS CFA  
SIEGE SOCIAL : 55, Avenue de la Nation 01 B.P. 54 Ouagadougou 01  
Téléphone : 50 30 61 00 (lignes groupées) Fax 50 31 03 40 Téléc 5208 BF

**FICHE SYNTHESE**

**Appel d'offres n°29/2018 pour la réalisation des travaux de renforcement des capacités de la ligne 90 kV Wona-Dédougou**

Publication de l'avis :

- UNDB N°WB1900-02/19 du 13 février 2019
- Revue des marchés publics, quotidien n°2486 du vendredi 11 janvier 2019
- OBSERVATION PAALGA N°9758 du lundi 24 au mardi 25 décembre 2018

Financement : **Association Internationale de Développement (AID)**  
**Crédit No : 6068-BF**

Les travaux objets de cet appel d'offres sont constitués d'un (1) lot unique :

Lot unique : Réalisation des travaux de renforcement des capacités de la ligne 90 kV Wona-Dédougou

N° d'ordre	Entreprises	Montant HTHD		Observations
		Lu	Corrigé	
01	AFRIK-ENERGIE/HENAN DAD	4 693 890 850 FCFA	-	<b>Non conforme</b> : inéligible Conformément à la clause « fraude et corruption » (paragraphe 1.16. b) des directives « Passation des Marchés de fournitures des marchés et des services par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l'AID », car ayant proposé comme sous-traitant ZTT qui est blacklisté par la BANQUE MONDIALE
02	TBEA Co LTD	2 579 321, 37 USD 504 807 583,07 FCFA	<b>2 139 885 510</b>	Conforme. <b>Non-conformité mineures</b> : Pince d'ancrage du câble de phase : Fabricant et matériaux non renseignés. Différence d'arrondi ayant entraîné une baisse de -1,1 US\$ sur le bordereau de prix 1 Différence d'arrondi ayant entraîné une baisse de -571.1 US\$ sur le bordereau de prix 4. Le soumissionnaire : - n'a pas coté les items I.1.1 ( <i>Relevé du profil en long</i> ), I.1.2 ( <i>Répartition des pylônes</i> ) et I.1.3 ( <i>Statique des pylônes + Divers</i> ) des bordereaux. Cette omission a fait l'objet d'un ajustement en appliquant le prix du soumissionnaire le plus cher (MEC), soit respectivement 60 000, 10 200 et 1 000 US\$ ( <b>42 079 200 FCFA</b> ) ; - n'a pas coté l'item I.6.9 ( <i>Manchon de réparation câble de garde</i> ), le prix de MEC a été appliqué soit 110 US\$ ( <b>65 010 FCFA</b> ) ; TBEA Co LTD n'a pas coté le bordereau 2 ( <i>acquisition de véhicules station wagon et de véhicule pickup</i> ), le prix de MEC a été appliqué, soit 116 000 ( <b>68 556 000 FCFA</b> )
03	Groupement EAST INDIA UDYOG Ltd / MAN STRUCTURALS Ltd	4 049 380 USD	-	Non conforme. <b>Non-conformité mineures</b> : Isolateurs composites : Tension de tenue aux ondes de choc 1.2/50 µs à sec 145 kV au lieu de 450kV. Chaîne d'ancrage double: Ligne de fuite insuffisante: 1550 au lieu de 2460. Inéligible Conformément à la clause « fraude et corruption » (paragraphe 1.16. b) des directives « Passation des Marchés de fournitures des marchés et des services par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l'AID », car ayant proposé comme sous-traitant ZTT qui est blacklisté par la BANQUE MONDIALE

04	MEC	3 985 266 USD	2 355 292 206	Conforme. <b>Non-conformité mineures</b> : Chaîne d'isolateurs : tensions de tenue sous pluie non fournies ;Boulons pour le montage des pylônes : tension de rupture minimale pour l'essai de traction insuffisante (50 daN/mm <sup>2</sup> au lieu de 60).
05	China National Heavy machinery Corporation (CHMC)	6 534 811 USD	-	Conforme. <b>Non-conformité mineures</b> : Tenue au courant de court-circuit non renseignée ; Boulons pour le montage des pylônes : tension de rupture minimale pour l'essai de traction insuffisante (48 daN/mm <sup>2</sup> au lieu de 60). Inéligible Conformément à la clause « fraude et corruption » (paragraphe 1.16. b) des directives « Passation des Marchés de fournitures des marchés et des services par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l'AID », car ayant proposé comme sous-traitant ZTT qui est blacklisté par la BANQUE MONDIALE
06	Groupement IMPSPI/NESEC	3 296 724 USD 317 826 237 FCFA	-	Non Conforme. <b>Non-conformité mineures</b> : Chaîne d'ancrage double : Ligne de fuite insuffisante : 1857 au lieu de 2460. Inéligible Conformément à la clause « fraude et corruption » (paragraphe 1.16. b) des directives « Passation des Marchés de fournitures des marchés et des services par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l'AID », car ayant proposé comme sous-traitant ZTT qui est blacklisté par la BANQUE MONDIALE
07	AEE POWER	2 357 697, 23 USD 873 962 455, 04 FCFA	-	Non Conforme. <b>Non-conformité mineures</b> : Isolateurs composites : Tension de tenue à fréquence industrielle (1 minute) à sec renseignée "NA" Boulons pour le montage des pylônes : Tension de rupture Minimale pour l'essai de traction insuffisante (50 daN/mm <sup>2</sup> au lieu de 60) inéligible Conformément à la clause « fraude et corruption » (paragraphe 1.16. b) des directives « Passation des Marchés de fournitures des marchés et des services par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l'AID », car ayant proposé comme sous-traitant ZTT qui est blacklisté par la BANQUE MONDIALE.

08	INEO ENERGY& SYSTEMS	1 936 000 USD 862 000 000 FCFA	-	<p>Non Conforme.</p> <p><b>Non-conformité mineures :</b></p> <p>Chaîne de suspension double: Tension de tenue 50 Hz sous pluie et tension de tenue au choc 1.2 /50 µs à sec non renseignées. Chaîne d'ancrage double: Ligne de fuite insuffisante: 1650 au lieu de 2460. Inéligible Conformément à la clause « fraude et corruption » (paragraphe 1.16. b) des directives « Passation des Marchés de fournitures des marchés et des services par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l'AID », car ayant proposé comme sous-traitant ZTT qui est blacklisté par la BANQUE MONDIALE</p>
09	EVL / CNTIC	3 227 922 USD 587 911 400 FCFA	-	<p><b>Non conforme.</b></p> <p><b>Non-conformité mineures :</b> Isolateurs composites : Tension de tenue à fréquence industrielle (1 minute) à sec 90 kV au lieu de 185kV.</p> <p><b>Non-conformité majeures :</b> Fiche technique de l'acier de construction des pylônes n'est pas renseignée. Inéligible Conformément à la clause « fraude et corruption » (paragraphe 1.16. b) des directives « Passation des Marchés de fournitures des marchés et des services par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l'AID », car ayant proposé comme sous-traitant ZTT qui est blacklisté par la BANQUE MONDIALE</p>
10	Groupement GECEI/EMACI	2 289 242 582 FCFA	-	<p><b>Non conforme.</b></p> <p><b>Non-conformité mineures :</b> MALT pylônes : Non renseignés ; Fondations pylônes : Non renseignées</p> <p><b>Non-conformité majeures :</b> Fiche technique de l'acier de construction des pylônes n'est pas renseignée. Caractéristiques des Pylônes : Non renseignés. Inéligible Conformément à la clause « fraude et corruption » (paragraphe 1.16. b) des directives « Passation des Marchés de fournitures des marchés et des services par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l'AID », car ayant proposé comme sous-traitant ZTT qui est blacklisté par la BANQUE MONDIALE</p>
<p><b>Attributaire provisoire :</b> TBEA Co LTD pour un montant HTVA deux milliard vingt-neuf millions cent quatre-vingt-cinq mille trois cent (2 029 185 300 HT-HD) Francs CFA avec un délai d'exécution de <b>quatorze (14) mois.</b></p>				